

Notat**Regionspsykiatrien Viborg-Skive: Etablering af nødstrømsanlæg****Baggrund**

I forbindelse med fremlæggelse af sagen til politisk behandling har det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde har Niels Callesøe bedt om en uddybning, idet han finder det dårligt belyst, hvorfor psykiatrien i Viborg har særligt behov for et nødstrømsanlæg. Han foreslår, udover en uddybning, en vurdering af bystrømmens stabilitet i området vedlagt til forretningsudvalget.

Dato 07-08-2013

Carsten Kronborg

Tel. +45 7841 0450

Carsten.Kronborg@stab.rm.dk

1-31-72-58-10

Side 1

Dette notat skal derfor supplere sagsfremstillingen vedr. behovet for etablering af nødstrømsanlæg i tilknytning til psykiatrien i Viborg.

Generelt

Offentlige sygehuse er, jf. Sundhedsministeriets "Vejledning for planlægning af sygehusberedskab" fra 2011, forpligtede til at sørge for det nødvendige beredskab.

Rigsrevisionen gennemførte i 2009 en undersøgelse af offentlige institutioners sikring mod strømafbrydelse. I forlængelse af undersøgelsen udsendte Energistyrelsen i 2010 "Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm". I vejledningen slås det fast at alle el-kunder oplever strømsvigt af kortere eller længere varende varighed og at ledelsen i offentlige institutioner er ansvarlige for at sikre et hensigtsmæssigt beredskab, samt at sygehuse skal sikre at de kan opretholde livsvigtige funktioner, også i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser.

Derudover har de senere års mere systematiske tilgang til patientsikkerhed, som er formuleret i "Den Danske Kvalitetsmodel" (DDKM) har ligeledes øget fokus på sikker strømforsyning fx udtrykt i DDKM-standard vedr. 1.8.4 og 1.8.5 hvor der bl.a. er krav om at "der foreligger dokumentation for prøvekørsler af nødstrømsanlæg".

Region Midtjylland

I praksis, har der siden et meget omfattende strømsvigt i 23. september 2003, generelt været arbejdet med forbedret el-forsyningssikkerhed på danske hospitaler. Behandlingspsykiatriens i Region Midtjylland har været en del af denne udvikling.

Hospitalerne i Gødstrup og DNU er planlagt med fuld nødstrømsdækning (som nødgeneratordækning), også i Psykiatrien.

Nedenfor er oplistet status for nødgeneratordækning i den øvrige behandlingspsykiatri.

- Fuld dækning
AUH, Risskov
Regionspsykiatrien Vest, Herning og Holstebro
Regionspsykiatrien Horsens
- Delvis dækning
Psykiatriens Hus i Silkeborg (kan indkobles manuelt til nødgeneratorforsyning efter prioritering, idet hospitalet i Silkeborg har ca. 70 % nødgeneratordækning)
- Ingen dækning
Regionspsykiatrien i Viborg
Regionspsykiatrien i Randers (vil kunne blive omfattet af nødgenerator fra 2014, idet Regionshospitalet Randers arbejder med opgradering og udvidelse af hospitalets nødgeneratoranlæg)

Der er særligt tre forhold, der gør sig gældende og som indikerer, at nødstrøm er vigtigt og nødvendigt for opretholdelse af en række funktioner – også i psykiatrien (nævnt i vilkår rækkefølge):

- Sikring af patientsikkerhed og opretholdelse af behandling forudsætter nødstrøm til netværk, computere og lys
- Sikring af personalesikkerhed ved hjælp af alarmtelefoner og overfaldsalarmer
- Sikring af kommunikation til omverdenen fx opretholdelse af telefonsystemet.

Derfor foreslås, at også psykiatrien i Viborg får etableret et nødstrømsanlæg.