

Notat

Kunde	Region Midtjylland - Projektafdelingen DNU	Projektnr.	1022881
Projekt	Region Midtjylland - DNU uranlæg N og S	Dato	2016-11-03
Emne	Rettelsesblad nr. 01	Initialer	RASO

Fordeling: Bydende entreprenører

Nærværende rettelsesblad skal ses som tilføjelse til det samlede udbudsmateriale dateret 2016.10.27 og antager således samme status som det øvrige materiale.

Tilhørende rettelsesbladet er følgende dokumenter revideret:

Udbudstidsplan, rev 1

Byggesagsbeskrivelsen, rev 1

Udbudstidsplanen:

Udbudstidsplanen er tilrettet efter nyeste færdiggørelses tidsplaner fra DNU.

Byggesagsbeskrivelsen:

Afsnit 3:

Ad § 25, stk. 2

I stedet for:

Forsinkelser i forhold til arbejdsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen som sådan medfører, at entreprenøren må betale en dagbod, som for de første 5 arbejdsdage udgør 0,05 % pr. dag af entreprisensummen inkl. moms, dog mindst 1.000 kr. pr. arbejdsdag og derefter 0,1 % pr. dag, dog mindst 2.000 kr. pr. arbejdsdag. Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring.

Læses:

Forsinkelser i forhold til arbejdsplanens afleveringsdato og eventuelle sanktionsbehæftede datoer angivet på tidsplanen som sådan medfører, at entreprenøren må betale en dagbod, som for de første 5 arbejdsdage udgør 0,1 % pr. dag af entreprisensummen inkl. moms, dog mindst 5.000 kr. pr. arbejdsdag og derefter 0,2 % pr. dag, dog mindst 10.000 kr. pr. arbejdsdag. Opgørelsen af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder kan modregnes i entreprenørens udbetalingsbegæring.

ALECTIA A/S

Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark

Tlf.: +45 88 19 10 10

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
raso@alectia.com

Spørgsmål 1:

Skal der regnes med, at lofterne er åbne eller lukkede, når der skal udføres installation.

Svar:

Ja, der skal regnes med, at alle lofter er lukkede, og derfor skal der regnes med nedtagning og genopsætning af alle loftplader.

Spørgsmål 2:

I arbejdsbeskrivelsen 3.9 Kontrol -> 3.9.1 Generelt ->Punkt 9 er der beskrevet termograferingen af tavle. Skal dette udføres?

Svar:

Nej, dette punkt er ikke relevant for entreprisen, da der kun er tale om montering af gruppekabel i etagetavlen.

ALECTIA A/S

Rasmus Lund Sørensen

Direkte tlf. +45 21 191 051