

## **Kravspecifikation – elevatorer Regionshospitalet Randers**

Delvis modernisering af 4-gruppen i bygning Øst – elevator 111 og elevator 110 - fabrikat Siemens årgang 1983. Elevatorerne forsyner 6 etager. Elevatorerne er dimensioneret til 1200 kg.

### **Demontering omfatter:**

Demontering af eksisterende styringer – motor/gear – bæretove, trykpaneler/retningsvisere – installationer i elevatorstole, maskinrum og skakte. Afdrejning og tilpasning af eksisterende tov – skiver (top - hjul).

### **Moderniseringen omfatter:**

- 2 stk. nye styringer
- 2 stk. nye motorer.
- 2 stk. vejeceller for maks. last og gulvfølere for senge.
- Gruppestyring for 3 elevatorer til 109 – 110 – 111.
- 2 stk. ny installation i skakte.
- Nye installationer i maskinrum.
- 2 stk. betjeningspaneler tilpasset nuværende funktioner.
- Etagetryk – 1 på hver etage med lys og lyd.
- 2 stk. kupédør i rustfri udførelse 1200x2200 inkl. dørmaskine
- 12 stk. etage - døre 2200x1200 i rustfri udførelse inkl. tilpasninger.
- 2 stk. lys - tæpper 2 D for elevator 109 – 110 – 111.
- 2 stk. hastighedsvagt.
- 2 stk. ny beklædning af elevatorstolene.
- 2 stk. ny belysning i elevatorstolene – som LED - slukket når elevatoren ikke er i brug.
- Ambulancekald til alle elevatorerne.

### **Elevatorerne skal:**

- Leveres med hastighedsvagt og automatisk regulering af stop nøjagtighed.
- tilsluttes eksisterende CTS-anlæg firma TAC med fejl, antal kørsler og meddelelser – alle omkostninger medregnes i leverancen.
- Være forberedt til adgangskontrol.

**Dokumentation:**

Leverancen skal omfatte overensstemmelses-erklæring, brugsanvisning, risikovurdering, el-dokumentation, eksisterende fejlfindingsinstrukser, manualer, reservedelskatalog, sagsspecifikke tegninger, arrangementstegninger og lignende samt vedligeholdelsesvejledning.

Alle bruger-, vedligeholdelses-, driftsvejledninger og ovenstående dokumentation skal være på dansk sprog.

Alle AT-godkendelser og aftaler skal indeholdes og aftales af leverandøren.

Udskiftningen kan kun ske på én elevator af gangen.

Leverandøren skal gøre sig bekendt med eksisterende forhold inden tilbudsafgivelsen.

**Leveringsbetingelser:**

Leveringen skal ske i henhold til AB92.

Leverandøren opfordres til *ikke* at lægge egne salgs- og leveringsbetingelser ved tilbuddet, da disse typisk vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt og derfor medføre afvisning af tilbuddet.

Bilag: tegning 01.2.04 – tilbudsliste.