



17. april 2009
Projekt nr. 47015601
CRJ

PROJEKT : Energoptimering, Regionshospital Herning og Holstebro

EMNE : Besvarelse af indkommende spørgsmål

	Spørgsmål	Svar
1.	Oversigt vedr. omfattede anlæg.	Bliver udleveret ved opgavens overdragelse.
2.	Er der afsat ekstra teknikarealer?	Nej.
3.	Er centralkøkken i Herning inkluderet?	Nej.
4.	Er der regnet med opstilling af tagaggregater i Herning?	Behandles/afklares i den efterfølgende proces.
5.	Forventet omfang af kapacitetsvurderinger ønskes specificeret.	Omfanget er tænkt som en vurdering af etagerne på rumniveau i forhold til den samlede luftmængde. Vurderingen kan foregå ved at der arbejdes med luftskifte. Der skal ikke foretages indreguleringer.
6.	Findes der yderligere udbudsmateriale end ovennævnte 3 sider?	Nej
7.	Vil det være muligt at få tilsendt/mailet tegningsmateriale eller diagrammer der giver et indtryk af de omhandlede anlægs størrelse, omfang, ydelser m.v. Dette kunne også være beskrivelsesmateriale fra opførelsen, eller link til tegninger på webhotel.	Der udsendes ikke yderligere materiale. Der er tidligere udarbejdet en overordnet rapport med henblik på at få frigivet midlerne. Denne rapport er ikke detaljeret og dækker ikke hele annonceringens område. Rapporten vil blive udleveret ved overdragelse af opgaven.

LEIF HANSEN ENGINEERING A/S

Katrinebjergvej 107 • DK-8200 Århus N • Telefon +45 96 85 86 87 • Telefax +45 96 85 86 78 • Leifhansen@leifhansen.dk
www.leifhansen.dk • Danske Bank, Holmens Kanal • Konto 3001 – 3015 1469 07 • CVR nr. 7590 8113