

Memo

Titel

Dato

Til

Kopi

Fra

RHE Rørpost

Spørgsmål fra bydende

11. januar 2011

RHE

COWI

COWI A/S

Åboulevarden 3
8000 Århus C

Telefon 87 39 66 00

Telefax 87 39 66 60

www.cowi.dk

1 Spørgsmål:

"Finns det någon möjlighet till besiktning av lokaler på annat datum än 19. januari?"

Svar: Ja, der kan aftales alternativ dato for besigtigelse. Kontakt rådgiver direkte for aftale herom.

2 Spørgsmål:

"Jeg ser att språket i anbudet skav ara danska. Är svenska eller engelska helt oacceptabelt?"

Svar: Det kan accepteres at tilbuddet leveres på svensk.

3 Spørgsmål:

1.10 Kravspecifikation for rørpostsystem, rubriken "Kravspecifikation til software". "Der ønskes en løsning, hvor det er muligt at levere signal til eksterne enhed ved prøvemodtagelse."

"Vill du vara vänlig att beskriva denna funktion närmare? Vad är det för extern enhed som nämns?"

Svar: Der ønskes en løsning, hvor der ved modtagelse af kanistre i KBA kan gives et signal for ankomne kanistre. Dette signal skal kunne overføres til SMS eller Dect-telefonsystem.